

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.04.2020г.

с.Захаровка

№ 17

**Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Захаровского сельсовета.**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом № от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Захаровского сельсовета,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Захаровского сельсовета (приложение №1)
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Ведомости органа местного самоуправления Захаровский сельсовет»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Захаровского сельсовета

Т.А.Розе

**Положение  
об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на  
территории Захаровского сельсовета**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Захаровского сельсовета (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1.2. Положение предназначено для руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий.

**2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям**

2.1. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

– для зданий высотой не более 28 метров – не более 8 метров;

2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

**3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым домам**

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

3.1.1. Со всех сторон – к односекционным зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, органов управления учреждений.

**4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения**

4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

#### **5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ.**

5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией Захаровского сельсовета выполнение данных работ и проинформировать пожарные части привлекаемые локализации и тушению пожаров.

5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.